

注：其它详细技术指标见总图及相关资料表格，备注等



序号	装置名称	方位	设置	长 (m)	宽 (m)	依据	符合 性
18	消防水泵房	东	消防泵设施	22.8	22.5		符合
		西	污水处理场	40.41	35	GB50150- 2008	符合
		西	消防罐二	66.32	35	4.2.12	符合
19	原料罐组	东	罐组操作及消防控制室	10.1	10	GB50150- 2008	符合
		东	污水处理场	38.44	20	GB50150- 2008 (2018 年 版) 4.2.12	符合
		东	成品油罐组	40.98	12	GB50150- 2008 (2018 年 版) 6.2.8	符合
20	污水处理场	西	用地红线	85.81	30	GB50150- 2008 (2018 年 版) 4.2.12	符合
		西	罐组二	32.01	11.25	GB50150- 2008	符合
		西	消防罐组	30.65	9.6	GB50150- 2008 (2018 年 版) 6.2.8	符合
21	成品油罐组	东	消防泵设施	35.03	20	GB50150- 2008	符合
		东	污水预处理	19.44	15	GB50150- 2008 (2018 年 版) 4.2.12	符合
		东	消防水泵房	38.44	20	GB50150- 2008 4.2.12	符合
22	罐罐组	东	油罐组罐二	55.14	12	GB50150- 2008 (2018 年 版) 6.2.8	符合
		东	油罐组罐一	30.65	10	GB50150- 2008 (2018 年 版) 6.2.8	符合
		东	油罐组罐三	32.42	30	GB50150- 2008 (2018 年 版) 4.2.12	符合
23	罐罐组	东	原料罐组	40.98	12	GB50150- 2008 (2018 年 版) 6.2.8	符合
		东	消防泵设施	26.72	12	GB50150- 2008 (2018 年 版) 6.2.8	符合
		东	油罐组罐二	32.42	4.8	GB50150- 2008 (2018 年 版) 4.2.12	符合
24	罐罐组	东	油罐组罐一	31.13	5	GB50150- 2008 (2018 年 版) 6.2.8	符合
		东	油罐组罐二	31.13	5	GB50150- 2008 (2018 年 版) 6.2.8	符合
		东	油罐组罐三	31.14	4.8	GB50150- 2008 (2018 年 版) 6.2.8	符合
25	气柜	东	罐组一	41.35	30	GB50150- 2008 (2018 年 版) 4.2.12	符合
		东	罐组二	37.66	25	GB50150- 2008	符合
		东	罐组三	28.72	25	GB50150- 2008 (2018 年 版) 4.2.12	符合
26	石脑油临氢芳构化装置	东	用地红线	86.12	30	GB50150- 2008 (2018 年 版) 4.2.12	符合
		东	消防泵设施	64.92	15	GB50150- 2008 (2018 年 版) 6.2.8	符合
		东	污水处理场	35.03	20	GB50150- 2008 (2018 年 版) 4.2.12	符合
27	重整临氢芳构化装置	东	消防罐二	26.72	12	GB50150- 2008 4.2.12	符合
		东	消防水泵房	38.28	22.5	GB50150- 2008 4.2.12	符合
		东	罐组一	41.35	30	GB50150- 2008 (2018 年 版) 4.2.12	符合
28	芳烃装置	东	罐组二	37.66	25	GB50150- 2008	符合
		东	罐组三	28.72	25	GB50150- 2008 (2018 年 版) 4.2.12	符合
		东	罐组一	41.35	30	GB50150- 2008 (2018 年 版) 4.2.12	符合
29	重整临氢芳构化装置	东	罐组二	37.66	25	GB50150- 2008	符合
		东	罐组三	28.72	25	GB50150- 2008 (2018 年 版) 4.2.12	符合
		东	罐组一	41.35	30	GB50150- 2008 (2018 年 版) 4.2.12	符合
30	芳烃装置	东	罐组二	37.66	25	GB50150- 2008	符合
		东	罐组三	28.72	25	GB50150- 2008 (2018 年 版) 4.2.12	符合
		东	罐组一	41.35	30	GB50150- 2008 (2018 年 版) 4.2.12	符合
31	芳烃装置	东	罐组二	37.66	25	GB50150- 2008	符合
		东	罐组三	28.72	25	GB50150- 2008 (2018 年 版) 4.2.12	符合
		东	罐组一	41.35	30	GB50150- 2008 (2018 年 版) 4.2.12	符合
32	空压站	东	罐组一	41.35	30	GB50150- 2008 (2018 年 版) 4.2.12	符合
		东	罐组二	37.66	25	GB50150- 2008	符合
		东	罐组三	28.72	25	GB50150- 2008 (2018 年 版) 4.2.12	符合
33	火炬	东	罐组一	41.35	30	GB50150- 2008 (2018 年 版) 4.2.12	符合
		东	罐组二	37.66	25	GB50150- 2008	符合
		东	罐组三	28.72	25	GB50150- 2008 (2018 年 版) 4.2.12	符合

