

# 盐池县城生活饮用水常规（10项）指标检测汇总

（2022年6月）

采样地点 检验结果 限值	检测项目 肉眼可 见物	臭和味	色度	浑浊度	耗氧量 ( $\text{COD}_{\text{Mn}}$ 法以 $\text{O}_2$ 计)	氨氮	菌落总数	总大肠菌群	耐热大肠菌	余氯
	无	无异臭 无异味	15 度	1 NTU	3 mg/L	$\leq 0.2$ mg/L	100 CFU/ml	不得检出 CFU/100ml	不得检出 CFU/100ml	出厂水 $\geq 0.3\text{mg/L}$ 管网水 $\geq 0.05\text{mg/L}$
书香雅苑小区	无	无	< 5	0.32	1.01	< 0.020	3	未检出	未检出	0.07
宁鲁花园小区	无	无	< 5	0.17	1.04	< 0.020	2	未检出	未检出	0.08
电信局家属楼	无	无	< 5	0.20	1.07	< 0.020	4	未检出	未检出	0.07
佳兴苑小区	无	无	< 5	0.20	1.00	< 0.020	4	未检出	未检出	0.07
盐池宾馆	无	无	< 5	0.15	0.92	< 0.020	3	未检出	未检出	0.05
龙鼎世家小区	无	无	< 5	0.23	0.98	0.021	3	未检出	未检出	0.06
龙辰苑小区	无	无	< 5	0.23	1.06	< 0.020	4	未检出	未检出	0.08
家和园小区	无	无	< 5	0.25	0.96	< 0.020	4	未检出	未检出	0.08
锦绣华府小区	无	无	< 5	0.30	1.04	< 0.020	5	未检出	未检出	0.06
杨寨子蓄水池	无	无	< 5	0.24	0.82	< 0.020	1	未检出	未检出	0.34

检测单位：宁夏清淳检测技术有限公司； 检验结论：经检验，以上水样10项指标均符合国家《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）

