

盐池县城生活饮用水常规（10项）指标检测汇总

（2022年9月）

采样地点 限值 检验结果	检测项目		肉眼可 见物	臭和味	色度	浑浊度	耗氧量 (COD_{Mn} 法以 O_2 计)	氨氮	菌落总数	总大肠菌群	耐热大肠菌	余氯
	无	无异臭 、异味	15 度	1 NTU	3 mg/L	≤ 0.2 mg/L	100 CFU/ml	不得检出 CFU/100ml	不得检出 CFU/100ml	出厂水 $\geq 0.3\text{mg/L}$ 管网水 $\geq 0.05\text{mg/L}$		
	盐池县第五小学	无	无	< 5	0.42	0.92	< 0.020	1	未检出	未检出	0.07	
电信局	无	无	< 5	0.35	1.20	< 0.020	4	未检出	未检出	0.05		
祥瑞家园小区	无	无	< 5	0.32	1.25	< 0.020	2	未检出	未检出	0.06		
盛世华庭小区	无	无	< 5	0.29	1.04	< 0.020	3	未检出	未检出	0.07		
水务局	无	无	< 5	0.37	0.96	< 0.020	1	未检出	未检出	0.06		
盐池县第七小学	无	无	< 5	0.49	1.14	< 0.020	1	未检出	未检出	0.05		
教育小区	无	无	< 5	0.41	1.10	< 0.020	4	未检出	未检出	0.06		
西苑小区	无	无	< 5	0.24	0.92	< 0.020	2	未检出	未检出	0.05		
南环新村	无	无	< 5	0.39	1.06	0.025	4	未检出	未检出	0.06		
杨寨子蓄水池	无	无	< 5	0.33	1.01	< 0.020	3	未检出	未检出	0.34		

检测单位：宁夏清淳检测技术有限公司； 检验结论：经检验，以上水样10项指标均符合国家《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）