

盐池县城生活饮用水常规（10项）指标检测汇总

（2022年12月）

采样地点 检验结果 限值 检测项目	肉眼可 见物	臭和味	色度	浑浊度	耗氧量 (COD_{Mn} 法以 O_2 计)	氨氮	菌落总数	总大肠菌群	耐热大肠菌	余氯
	无	无异臭 、异味	15	1	3	≤ 0.5	100	不得检出	不得检出	出厂水 $\geq 0.3\text{mg/L}$ 管网水 $\geq 0.05\text{mg/L}$
			度	NTU	mg/L	mg/L	CFU/ml	CFU/100ml	CFU/100ml	
宁鲁花园小区	无	无	< 5	0.24	0.96	<0.020	8	未检出	未检出	0.05
沁园小区	无	无	< 5	0.35	0.93	<0.020	15	未检出	未检出	0.06
永生物流园区	无	无	< 5	0.23	0.96	<0.020	5	未检出	未检出	0.05
龙辰苑小区	无	无	< 5	0.34	0.96	<0.020	3	未检出	未检出	0.05
盐州人家小区	无	无	< 5	0.34	1.00	<0.020	2	未检出	未检出	0.05
雅居园小区	无	无	< 5	0.39	1.24	<0.020	3	未检出	未检出	0.05
紫玉华府小区	无	无	< 5	0.37	1.23	<0.020	4	未检出	未检出	0.05
南环新村	无	无	< 5	0.34	0.98	<0.020	2	未检出	未检出	0.05
书香雅苑小区	无	无	< 5	0.39	1.01	<0.020	2	未检出	未检出	0.05
杨寨子蓄水池	无	无	< 5	0.26	0.80	<0.020	3	未检出	未检出	0.35

检测单位：宁夏清淳检测技术有限公司； 检验结论：经检验，以上水样10项指标均符合国家《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）