

盐池县城生活饮用水常规（10项）指标检测汇总

(2023年1月)

采样地点 检验结果 限值 检测项目	肉眼可 见物	臭和味	色度	浑浊度	耗氧量 (COD _{Mn} 法以O ₂ 计)	氨氮	菌落总数	总大肠菌群	耐热大肠菌	余氯
	无	无异臭 、异味	15	1	3	≤0.5	100	不得检出	不得检出	出厂水≥0.3mg/L 管网水≥0.05mg/L
			度	NTU	mg/L	mg/L	CFU/ml	CFU/100ml	CFU/100ml	
银湖名邸小区	无	无	< 5	0.45	1.18	<0.020	2	未检出	未检出	0.05
豪宸府小区	无	无	< 5	0.32	0.98	<0.020	2	未检出	未检出	0.05
锦绣华府小区	无	无	< 5	0.34	0.88	<0.020	2	未检出	未检出	0.06
电信局	无	无	< 5	0.32	1.10	<0.020	4	未检出	未检出	0.05
永青苑小区	无	无	< 5	0.34	0.84	<0.020	5	未检出	未检出	0.05
家和园小区	无	无	< 5	0.30	1.06	<0.020	4	未检出	未检出	0.05
芙蓉园小区	无	无	< 5	0.28	0.94	<0.020	3	未检出	未检出	0.05
长城加油站	无	无	< 5	0.34	0.96	<0.020	2	未检出	未检出	0.05
青年创业园	无	无	< 5	0.38	0.69	<0.020	4	未检出	未检出	0.06
杨寨子蓄水池	无	无	< 5	0.21	0.66	<0.020	2	未检出	未检出	0.36

检测单位：宁夏清淳检测技术有限公司； 检验结论：经检验，以上水样10项指标均符合国家《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）