

盐池县城生活饮用水常规（10项）指标检测汇总

(2023年3月)

检测项目 限值 检验结果 采样地点	肉眼可见物	臭和味	色度	浑浊度	耗氧量 (COD _{Mn} 法以O ₂ 计)	氨氮	菌落总数	总大肠菌群	耐热大肠菌	余氯
	无	无异臭、异味	15 度	1 NTU	3 mg/L	≤0.5 mg/L	100 CFU/ml	不得检出 CFU/100ml	不得检出 CFU/100ml	出厂水≥0.3mg/L 管网水≥0.05mg/L
银湖名邸洗衣店	无	无	< 5	0.32	1.20	<0.020	3	未检出	未检出	0.05
益康诊所	无	无	< 5	0.18	0.96	<0.020	3	未检出	未检出	0.05
滩羊小镇	无	无	< 5	0.25	1.14	<0.020	3	未检出	未检出	0.05
福源小区	无	无	< 5	0.38	0.76	<0.020	3	未检出	未检出	0.05
盐池一幼	无	无	< 5	0.36	0.64	<0.020	3	未检出	未检出	0.05
利源小区	无	无	< 5	0.27	0.89	<0.020	3	未检出	未检出	0.05
永青苑小区	无	无	< 5	0.37	0.66	<0.020	3	未检出	未检出	0.06
盐池一小	无	无	< 5	0.29	0.84	<0.020	3	未检出	未检出	0.05
北门物流园	无	无	< 5	0.39	1.03	<0.020	5	未检出	未检出	0.07
杨寨子蓄水池	无	无	< 5	0.24	0.62	<0.020	2	未检出	未检出	0.34

检测单位：宁夏清淳检测技术有限公司； 检验结论：经检验，以上水样10项指标均符合国家《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）