

# 盐池县城生活饮用水常规（10项）指标检测汇总

(2023年4月)

采样地点 限值 检验结果	检测项目		肉眼可 见物	臭和味	色度	浑浊度	耗氧量 (COD <sub>Mn</sub> 法以O <sub>2</sub> 计)	氨氮	菌落总数	总大肠菌群	耐热大肠菌	余氯
	无	无异臭、异味	15 度	1 NTU	3 mg/L	≤0.5 mg/L	100 CFU/ml	不得检出 CFU/100ml	不得检出 CFU/100ml	出厂水≥0.3mg/L 管网水≥0.05mg/L		
汽车城	无	无	< 5	0.27	1.14	<0.020	4	未检出	未检出	未检出	0.05	
东顺苑	无	无	< 5	0.25	0.62	<0.020	4	未检出	未检出	未检出	0.05	
龙辰苑	无	无	< 5	0.40	0.88	<0.020	6	未检出	未检出	未检出	0.05	
家和园	无	无	< 5	0.34	1.05	<0.020	4	未检出	未检出	未检出	0.05	
裕民小区	无	无	< 5	0.32	0.86	<0.020	4	未检出	未检出	未检出	0.05	
芙蓉苑	无	无	< 5	0.30	1.06	<0.020	2	未检出	未检出	未检出	0.06	
兴泰苑	无	无	< 5	0.36	1.03	<0.020	2	未检出	未检出	未检出	0.05	
利源小区	无	无	< 5	0.30	0.89	<0.020	4	未检出	未检出	未检出	0.05	
居安小区	无	无	< 5	0.35	0.81	<0.020	5	未检出	未检出	未检出	0.06	
杨寨子蓄水池	无	无	< 5	0.27	0.84	<0.020	3	未检出	未检出	未检出	0.33	

检测单位：宁夏宏禹检测技术有限公司盐池分公司； 检验结论：经检验，以上水样10项指标均符合国家《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）