

盐池县城生活饮用水常规（10项）指标检测汇总

（2023年6月）

采样地点 限值 检验结果	检测项目		肉眼可 见物	臭和味	色度	浑浊度	耗氧量 (COD_{Mn} 法以 O_2 计)	氨氮	菌落总数	总大肠菌群	耐热大肠菌	余氯
	无	无异臭 、异味	15 度	1 NTU	3 mg/L	≤ 0.5 mg/L	100 CFU/ml	不得检出 CFU/100ml	不得检出 CFU/100ml	出厂水 $\geq 0.3\text{mg/L}$ 管网水 $\geq 0.05\text{mg/L}$		
盐池县第五小学	无	无	< 5	0.37	1.13	<0.020	3	未检出	未检出	未检出	0.05	
龙辰苑小区	无	无	< 5	0.32	0.82	<0.020	6	未检出	未检出	未检出	0.05	
家和园小区	无	无	< 5	0.28	0.92	<0.020	6	未检出	未检出	未检出	0.05	
福源小区	无	无	< 5	0.34	0.72	<0.020	2	未检出	未检出	未检出	0.05	
宁鲁花园小区	无	无	< 5	0.37	1.02	<0.020	6	未检出	未检出	未检出	0.05	
芙蓉园小区	无	无	< 5	0.42	1.04	<0.020	3	未检出	未检出	未检出	0.05	
民生花园小区	无	无	< 5	0.40	1.09	<0.020	6	未检出	未检出	未检出	0.05	
裕民小区	无	无	< 5	0.34	1.06	<0.020	6	未检出	未检出	未检出	0.05	
盛世华庭小区	无	无	< 5	0.35	1.12	<0.020	6	未检出	未检出	未检出	0.05	
杨寨子蓄水池	无	无	< 5	0.22	0.76	<0.020	3	未检出	未检出	未检出	0.36	

检测单位：宁夏宏禹检测技术有限公司； 检验结论：经检验，以上水样10项指标均符合国家《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）