

盐池县城生活饮用水常规（10项）指标检测汇总

(2024年11月)

检测项目 限值 检验结果		肉眼可见物	臭和味	色度	浑浊度	高锰酸盐指数 (以O ₂ 计)	氨 (以N计)	菌落总数	总大肠菌群	大肠埃希氏菌	二氧化氯
		无	无异臭、异味	15	1	3	≤0.5	100	不得检出	不得检出	出厂水≥0.1mg/L 管网水≥0.02mg/L
				度	NTU	mg/L	mg/L	CFU/ml	MPN/100ml	MPN/100ml	
采样地点	龙辰苑小区	无	无	<5	0.35	1.10	<0.020	3	未检出	未检出	0.02
	清秀苑小区	无	无	<5	0.37	1.08	<0.020	5	未检出	未检出	0.03
	盛世华庭小区	无	无	<5	0.33	0.98	<0.020	2	未检出	未检出	0.02
	御景园小区	无	无	<5	0.36	1.00	<0.020	3	未检出	未检出	0.02
	利民小区	无	无	<5	0.35	1.08	<0.020	5	未检出	未检出	0.02
	紫东苑小区	无	无	<5	0.37	1.04	<0.020	6	未检出	未检出	0.02
	盐州人家小区	无	无	<5	0.35	0.96	<0.020	4	未检出	未检出	0.02
	芙蓉园小区	无	无	<5	0.33	1.12	<0.020	2	未检出	未检出	0.02
	龙鼎世家小区	无	无	<5	0.33	0.96	<0.020	5	未检出	未检出	0.02
	杨寨子蓄水池	无	无	<5	0.22	0.68	<0.020	3	未检出	未检出	0.15

检测单位：宁夏宏禹检测技术有限公司； 检验结论：经检验，以上水样10项指标均符合国家《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2022）