

盐池县城生活饮用水常规（10项）指标检测汇总

(2024年12月)

检测项目 限值 检验结果 采样地点	肉眼可见物	臭和味	色度	浑浊度	高锰酸盐指数 (以O ₂ 计)	氨 (以N计)	菌落总数	总大肠菌群	大肠埃希氏菌	二氧化氯
	无	无异臭、异味	15度	1 NTU	3 mg/L	≤0.5 mg/L	100 CFU/ml	不得检出 MPN/100ml	不得检出 MPN/100ml	出厂水≥0.1mg/L 管网水≥0.02mg/L
嘉诚小区	无	无	< 5	0.35	0.96	<0.020	4	未检出	未检出	0.03
双鑫园小区	无	无	< 5	0.33	0.98	<0.020	1	未检出	未检出	0.02
宁苑宜居小区	无	无	< 5	0.36	1.00	<0.020	3	未检出	未检出	0.03
西花园小区	无	无	< 5	0.33	0.96	<0.020	1	未检出	未检出	0.03
盐州翰府小区	无	无	< 5	0.35	1.12	<0.020	4	未检出	未检出	0.02
康泰花园小区	无	无	< 5	0.36	0.96	<0.020	2	未检出	未检出	0.03
惠泽苑小区	无	无	< 5	0.32	1.02	<0.020	3	未检出	未检出	0.03
宁鲁花园小区	无	无	< 5	0.33	1.00	<0.020	5	未检出	未检出	0.02
清丽园小区	无	无	< 5	0.35	1.10	<0.020	4	未检出	未检出	0.03
杨寨子蓄水池	无	无	< 5	0.19	0.63	<0.020	2	未检出	未检出	0.13
检测单位：宁夏宏禹检测技术有限公司； 检验结论：经检验，以上水样10项指标均符合国家《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2022）										

