

盐池县乡（镇）生活饮用水常规（9项）指标检测汇总

(2025年8月)

检测项目 限值 检验结果 采样地点	肉眼可见物	臭和味	色度	浑浊度	高锰酸盐指数 (以O ₂ 计)	菌落总数	总大肠菌群	大肠埃希氏菌	二氧化氯	余氯
	无	无异臭、异味	15度	1NTU	3mg/L	100CFU/mL	不得检出MPN/100mL	不得检出MPN/100mL	出厂水≥0.1mg/L 管网水≥0.02mg/L	出厂水≥0.3mg/L 末梢水≥0.05mg/L
高沙窝镇（黄蒿沟村）	无	无	<5	0.57	1.24	23	未检出	未检出	/	0.05
惠安堡镇（新建村）	无	无	<5	0.73	1.25	32	未检出	未检出	/	0.05
王乐井乡（官记圈村）	无	无	<5	0.72	1.08	4	未检出	未检出	0.03	/
麻黄山乡（寺儿梁村）	无	无	<5	0.77	1.36	2	未检出	未检出	/	0.05
检测单位：宁夏回族自治区检验检测技术研究院 检验结论：经检验，以上水样指标均符合国家《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2022）										

