

盐池县城生活饮用水常规（10项）指标检测汇总

(2025年11月)

检测项目 限值 检验结果 采样地点	肉眼可见物	臭和味	色度	浑浊度	高锰酸盐指数 (以O ₂ 计)	氨 (以N计)	菌落总数	总大肠菌群	大肠埃希氏菌	二氧化氯
	无	无异臭、异味	15	1	3	≤0.5	100	不得检出	不得检出	出厂水≥0.1mg/L 管网水≥0.02mg/L
			度	NTU	mg/L	mg/L	CFU/mL	MPN/100mL	MPN/100mL	
盐池商城	无	无	<5	0.38	1.40	0.12	9	未检出	未检出	0.07
盐池县第一幼儿园	无	无	<5	0.24	1.21	0.15	1	未检出	未检出	0.02
龙鼎世家小区	无	无	<5	0.19	1.28	0.05	1	未检出	未检出	0.06
盐池县第五小学	无	无	<5	0.29	0.84	0.17	1	未检出	未检出	0.10
金裕海化工厂	无	无	<5	0.37	1.28	0.08	1	未检出	未检出	0.08
汽车城	无	无	<5	0.31	1.20	0.16	1	未检出	未检出	0.05
党校	无	无	<5	0.29	1.12	0.03	0	未检出	未检出	0.07
盐池县人民政府	无	无	<5	0.65	1.04	0.06	1	未检出	未检出	0.08
千户村	无	无	<5	0.43	0.96	0.06	1	未检出	未检出	0.07
盐州翰府小区	无	无	<5	0.69	1.16	0.05	1	未检出	未检出	0.07
检测单位：宁夏宏禹检测技术有限公司； 检验结论：经检验，以上水样10项指标均符合国家《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2022）										

