



## 盐池县乡（镇）生活饮用水常规（9项）指标检测汇总

（2025年12月）

检测项目 限值 检验结果 采样地点	肉眼可见物	臭和味	色度	浑浊度	高锰酸盐指数 (以O <sub>2</sub> 计)	菌落总数	总大肠菌群	大肠埃希氏菌	二氧化氯	余氯
	无	无异臭、异味	15度	1 NTU	3 mg/L	100 CFU/mL	不得检出 MPN/100mL	不得检出 MPN/100mL	出厂水≥0.1mg/L 管网水≥0.02mg/L	出厂水≥0.3mg/L 末梢水≥0.05mg/L
青山乡（郝记台村）	无	无	<5	0.35	1.16	3	未检出	未检出	/	0.06
冯记沟乡（街面住户）	无	无	<5	0.34	1.06	7	未检出	未检出	/	0.05
王乐井乡（石山子村）	无	无	<5	0.23	1.05	15	未检出	未检出	/	0.05
高沙窝镇（南梁村）	无	无	<5	0.49	1.00	11	未检出	未检出	/	0.06
惠安堡镇（街面住户）	无	无	<5	0.66	1.18	10	未检出	未检出	/	0.05
大水坑镇（西街梁村）	无	无	<5	0.43	1.20	6	未检出	未检出	/	0.05

检测单位：宁夏安禹检测技术有限公司      检验结论：经检验，以上水样指标均符合国家《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2022）

