

盐池县乡（镇）生活饮用水常规（9项）指标检测汇总

（2026年2月）

检测项目 限值 检验结果 采样地点	肉眼可见物	臭和味	色度	浑浊度	高锰酸盐指数 (以O ₂ 计)	菌落总数	总大肠菌群	大肠埃希氏菌	二氧化氯	余氯
	无	无异臭、异味	15 度	1 NTU	3 mg/L	100 CFU/mL	不得检出 MPN/100mL	不得检出 MPN/100mL	出厂水≥0.1mg/L 管网水≥0.02mg/L	出厂水≥0.3mg/L 末梢水≥0.05mg/L
花马池镇(田记掌村)	无	无	< 5	0.56	1.18	1	未检出	未检出	/	0.05
高沙窝镇(杨记梁村)	无	无	< 5	0.71	1.22	3	未检出	未检出	/	0.05
王乐井乡(李渠子村)	无	无	< 5	0.75	1.28	1	未检出	未检出	/	0.05
大水坑镇(孙记沟村)	无	无	< 5	0.55	1.28	2	未检出	未检出	/	0.05
麻黄山乡(管记掌村)	无	无	< 5	0.62	1.36	46	未检出	未检出	/	0.05
青山乡(西台村)	无	无	< 5	0.57	1.28	16	未检出	未检出	/	0.05
惠安堡镇(赵儿庄村)	无	无	< 5	0.41	1.24	41	未检出	未检出	/	0.05
冯记沟乡(强记滩村)	无	无	< 5	0.54	1.16	8	未检出	未检出	/	0.05

检测单位：宁夏宏禹检测技术有限公司； 检验结论：经检验，以上水样指标均符合国家《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2022）

