

## 盐池县城生活饮用水常规（10项）指标检测汇总

(2026年1月)

检测项目 限值 检验结果 采样地点	肉眼可见物	臭和味	色度	浑浊度	高锰酸盐指数 (以O <sub>2</sub> 计)	氨 (以N计)	菌落总数	总大肠菌群	大肠埃希氏菌	二氧化氯
	无	无异臭、异味	15 度	1 NTU	3 mg/L	≤0.5 mg/L	100 CFU/mL	不得检出 MPN/100mL	不得检出 MPN/100mL	出厂水≥0.1mg/L 管网水≥0.02mg/L
盐池中学	无	无	< 5	0.58	0.48	0.04	17	未检出	未检出	0.17
盐池县人民医院	无	无	< 5	0.68	1.44	0.06	11	未检出	未检出	0.02
尚学府小区	无	无	< 5	0.59	1.12	0.02	14	未检出	未检出	0.05
北塘新村	无	无	< 5	0.85	1.20	0.03	7	未检出	未检出	0.09
盐池县人民政府	无	无	< 5	0.43	1.06	<0.02	21	未检出	未检出	0.07
盐池县中医医院	无	无	< 5	0.34	1.10	0.03	2	未检出	未检出	0.09
千户村	无	无	< 5	0.32	1.40	0.03	5	未检出	未检出	0.05
富春山居小区	无	无	< 5	0.42	1.28	0.03	9	未检出	未检出	0.13
紫都学府小区	无	无	< 5	0.76	1.20	0.02	23	未检出	未检出	0.02
检测单位：宁夏宏禹检测技术有限公司      检验结论：经检验，以上水样10项指标均符合国家《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2022）										

