

盐池县城生活饮用水常规（10项）指标检测汇总

(2026年4月)

检测项目 限值 检验结果 采样地点	肉眼可见物	臭和味	色度	浑浊度	高锰酸盐指数 (以O ₂ 计)	氨 (以N计)	菌落总数	总大肠菌群	大肠埃希氏菌	二氧化氯
	无	无异臭、异味	15 度	1 NTU	3 mg/L	≤0.5 mg/L	100 CFU/mL	不得检出 MPN/100mL	不得检出 MPN/100mL	出厂水≥0.1mg/L 管网水≥0.02mg/L
福民小区	无	无	< 5	0.72	1.20	0.02	4	未检出	未检出	0.05
华府豪庭小区	无	无	< 5	0.66	1.44	<0.02	2	未检出	未检出	0.04
龙鼎世家小区	无	无	< 5	0.50	1.36	0.07	1	未检出	未检出	0.04
明翠苑小区	无	无	< 5	0.61	0.88	0.03	20	未检出	未检出	0.06
盐池县第一小学	无	无	< 5	0.61	1.00	0.07	4	未检出	未检出	0.04
紫荆园小区	无	无	< 5	0.61	1.76	0.21	7	未检出	未检出	0.04
盐池县第七小学	无	无	< 5	0.25	1.28	<0.02	17	未检出	未检出	0.14
红盾苑小区	无	无	< 5	0.29	1.20	0.03	6	未检出	未检出	0.05
南环新村	无	无	< 5	0.36	1.44	0.06	1	未检出	未检出	0.07
佳兴苑小区	无	无	< 5	0.61	1.92	0.03	23	未检出	未检出	0.03

检测单位：宁夏宏禹检测技术有限公司； 检验结论：经检验，以上水样10项指标均符合国家《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2022）

